

Białystok, dn. 31.05.2016 r.

(Zamawiający)  
**ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BIAŁYMSTOKU**  
ul. Rynek Kościuszki 4  
15-426 Białystok

**Wykonawcy** ubiegający się  
o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. : „**Budowa siedziby dla Archiwum Państwowego w Białymstoku**” na terenach zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Białymstoku. Znak postępowania: **DA.26.3.2016.**

### **Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ Nr 2**

Na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SIWZ.

#### 22. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10% za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnych elementów lub części przedmiotu umowy objętych harmonogramem rzeczowo – finansowym albo opisanych czynności lub obowiązków w umowie?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek czy nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rękojmi?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy dłużej niż 10 dni?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień opóźnienia za niespełnienie wymagań opisanych w umowie oraz w SIWZ w zakresie dotyczącym wymogu uczestniczenia przy realizacji przedmiotu umowy osób zatrudnionych na umowę o pracę (art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy Pzp)?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% ? za każdy dzień opóźnienia w comiesięcznym złożeniu oświadczenia o zatrudnianiu na pełen etat na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym wymogu uczestniczenia przy realizacji przedmiotu umowy osób zatrudnionych na umowę o pracę (art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy Pzp)

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za niewykonanie i nie zgłoszenie przerobu robót budowlanych nadającego się do zafakturowania w terminie do 30 listopada w 2016 r. na wartość nie mniejszą niż 7 000 000,00 zł?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 100,00 zł za każdą nieobecność, za każdą osobę liczone odrębnie za brak udziału kierownika budowy lub kierowników robót branżowych w spotkaniu lub naradzie koordynacyjnej?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 100,00 zł za każdą nieobecność, za każdą osobę liczone odrębnie za każdy dzień nieobecności na budowie kierownika budowy lub kierowników robót branżowych?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie za nieterminową zapłatę wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,02% z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 14: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% z tytułu nieprzedłożenia poświadczonyj za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 15: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty ?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 16: Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnie terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 17: W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy? – proponujemy 14 dni.

Odp: Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie do 21 dni z uwzględnieniem pozostałych zapisów umowy dotyczących odbioru i odbioru końcowego.

Pytanie nr 18: Umowa §4 ust. 9. Czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 19: Umowa §4 ust. 9 ust. 1. Czy Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 20: Umowa §8 ust. 4 i 7:

- czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych?
- czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebrany elementem jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 21: Umowa §12:

- czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?
- czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” – które może nie wynikać z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę niekoniecznie przez niego zawinionego, słowem „zwłoka” – która jednoznacznie wynika z przy-

czyn Wykonawcy, za którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez Zamawiającego?

- czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy Wykonawcy?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 22: Umowa §15 ust. 2. Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: odstąpienie od Umowy, jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### 23. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści § 3 ust. 4 poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia mające miejsce na placu budowy wyrządzone w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, chyba, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej, albo wyłącznie z winy uszkodzonego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2: **Czy Zamawiający zgadza się na dodanie w § 12 ust. 3 wzoru umowy o treści:**

„Łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekraczać 15%

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3: **Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 12 ust. Pkt 2,3,4 słów opóźnienie na zwłokę?**

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4: **Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści § 14 ust. 5 i nadanie mu brzmienia:**

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego?

Odp: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### 24. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Zgodnie z pkt. 4.8.5 Okładziny wewnętrzne w opisie technicznym budowlanym należy wykonać w pokojach biurowych w strefie biurek okładziny ścian z paneli drewnianych. Brak tego elementu w przedmiarach robót. Prosimy o uzupełnienie.

Odp: Na to pytanie odpowiedziano wcześniej. Okładzina ścian z paneli drewnianych w strefie biurek nie występuje.

Pytanie nr 2: Wg dokumentacji technicznej stropy w części magazynowej budynku muszą być wykonane z betonu architektonicznego, zaś wg przedmiaru robót wszystkie stropy należy wykonać z betonu zwykłego. Prosimy o wyjaśnienie czy stropy mają być wykonane z betonu architektonicznego czy z betonu zwykłego?

Odp: Na to pytanie odpowiedziano wcześniej.

W poz. 61 d.2.5 KNR 2-02 0216-02 0216-05 Zweryfikowane Żelbetowe płyty stropowe, grubości 30cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton architektoniczny C30/37 (B-37)  
m2 814.88

W poz. 62 d.2.5 KNR 2-02 0216-02 0216-05 Zweryfikowane Żelbetowe płyty stropowe, grubości 24 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton architektoniczny C30/37 (B-37)  
m2 407.44

Pytanie nr 3: Zgodnie z poz. nr 53 przedmiaru budowlanego należy wykonać 193,76m<sup>2</sup> ściana żelbetowych po łuku z betonu architektonicznego. Wg obliczeń Oferenta wykonanych w oparciu o dokumentację projektową należy wykonać 248,93m<sup>2</sup> tych ścian. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

Odp: W poz. 53 d.2.5 KNR 2-02 0207-03 0207-07 Ściany żelbetowe proste Beton ARCHITEKTONICZNY C30/37 (B-37) grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu po łuku o R>3,00m 193.76m<sup>2</sup>

Pytanie nr 4: Zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi należy wykonać podciągi żelbetowe o przekrojach 35x50cm, 25x40cm, 25x44cm oraz 25x106cm. Brak jest tych elementów w przedmiarach robót. Prosimy o korektę.

Odp: Belka 25x106cm ujęta w przedmiarze parteru (odjęto grubość stropu). W poz. 67 d.2.5 KNR 2-02 0262-03 Zweryfikowane SST.3 Wieńce i podciągi żelbetowe - Beton zwykły C30/37 (B-37) w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem m<sup>3</sup>

-1 0.35\*0.50\*[5.675+3.675+5.50+5.675]  
+0.25\*0.40\*[5.85+7.05+1.55\*2+2.50+5.85+1.50+2.50+5.71+5.60] +0.25\*0.44\*5.85 m<sup>3</sup> 8.20  
Parter  
0.25\*2.41\*51.00+0.25\*0.16\*[3.30+5.92+5.60+6.18+5.89+3.40+5.85+9.00+2.67\*4+5.85+36.88+8.7  
5+2.98+6.95+7.04+5.84]+ 0.35\*0.20\*[5.80\*2+5.75\*3]+0.25\*0.73\*3.50 +(0.25+0.66)\*5.85 m<sup>3</sup>  
43.91  
+1  
0.25\*0.16\*[3.30+5.92+5.60+6.18+5.89+3.40]+0.25\*(0.40+0.72)\*5.85+0.20\*0.45\*2.67\*4 m<sup>3</sup>  
3.81  
RAZEM 55.92m<sup>3</sup>

Pytanie nr 5: Czy ilość jednostek przedmiarowych w poz. nr 54 przedmiaru budowlanego (-970,28m<sup>2</sup>) jest prawidłowa?

Odp: W poz. 52 d.2.5 KNR 2-02 0207-03 0207-07 Ściany żelbetowe proste Beton ARCHITEKTONICZNY C30/37 (B-37) grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 1 164.18 m<sup>2</sup>

W poz. 54 d.2.5 KNR 2-02 0207-03 0207-07 Ściany żelbetowe proste Beton zwykły C30/37 (B-37) grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 2 087.45m<sup>2</sup>

Pytanie nr 6: Zgodnie z poz. nr 52 przedmiaru budowlanego należy wykonać 776,52m<sup>2</sup> ścian żelbetowych z betonu architektonicznego. Wg przedmiarów wykonanych przez Oferenta na podstawie dokumentacji przedmiarowej należy wykonać 1248,47m<sup>2</sup> tych ścian. Prosimy o weryfikację przedmiaru robót.

Odp: W poz. 52 d.2.5 KNR 2-02 0207-03 0207-07 Ściany żelbetowe proste Beton ARCHITEKTONICZNY C30/37 (B-37) grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 1 164.18 m<sup>2</sup>

W poz. 54 d.2.5 KNR 2-02 0207-03 0207-07 Ściany żelbetowe proste Beton zwykły C30/37 (B-37) grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 2 087.45m<sup>2</sup>

## 25. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający może udostępnić w wersji edytowalnej załączniki „wzór nr 1” - „wzór nr 7”, które wykonawca powinien załączyć do swojej oferty?

Odp: Zostały udostępnione na zasadach opisanych w Wyjaśnieniu SIWZ Nr 1.

## 26. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Wg rysunków architektury elewacja zewnętrzna na ścianie łukowej w osi M musi być wykonana panelami perforowanymi z blachy miedzianej. Zgodnie z widokami elewacji rzutami panele na

całej wysokości budynku mają być ciągłe, bez wycięć na okna, zaś w poz. nr 211 przedmiaru budowlanego minusowana jest powierzchnia okien. Czy panele będą musiały mieć otwory okienne, czy projektant założył jedynie dopływ światła poprzez otwory perforacji?

Odp: Na to pytanie odpowiedziano wcześniej. W poz. 211 należy przyjąć  $9.40 \times 1.00 \times 49 = 460,60 \text{m}^2$ , Projektant założył dopływ światła przez otwory perforacji.

Pytanie nr 2: W dokumentacji technicznej znajduje się informacja, iż elewacja z kaset miedzianych wykonana na ścianie wykusza w osi 12, C-I mocowana jest do podkonstrukcji stalowej z rur prostokątnych i profili omega. Brak jest rysunków szczegółowych, zestawień stali oraz adekwatnych pozycji przedmiarowych z ilościami robót do wykonania. Prosimy o uzupełnienie.

Odp: W poz. 212 d.2.16AW SST.7 Obudowy wykusy w osi 12 - [S-4] podkonstrukcja z obustronnym wykończeniem  $445.44 \text{m}^2$

Pytanie nr 3: Zgodnie z pkt. 4.5.9. opisu technicznego branży budowlanej należy wykonać nawierzchnię z płyt betonowych o wym.  $40 \times 40 \text{cm}$  na dachu. Brak jest tego elementu w przedmiarach robót. Prosimy o uzupełnienie.

Odp: Na to pytanie odpowiedziano wcześniej. Pozycja dodatkowa 297 d.6 KNR 2-31 0502-03 analogia  
Ułożenie płyt betonowych  $40 \times 40 \text{cm}$  gr 5 cm wraz ze wspornikami montażowymi na dachu 1  
 $245.28 \text{m}^2$

Pytanie nr 4: Zgodnie z pkt. 4.6.1 opisu technicznego branży budowlanej w pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolację posadzek z wywinięciem na ściany z folii w płynie. Brak tego elementu w przedmiarach robót. Prosimy o uzupełnienie.

Odp: Wprowadzono pozycje dodatkowe

305 d.6 KNR K-04 0602-05	SST.5	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	
			m2
poz.306+poz.308			m2 198.24m2
306 d.6 KNR K-04 0602-01	SST.5	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2
<-1/8 -1/9 -1/11 -1/20 -1/25 -1/30>		12.07+14.98+7.08+30.60+6.86+17.64	m2 89.23
<0/15 0/17 0/18 0/19>		3.69+13.27+5.10+16.05	m2 38.11
<1/13 1/15 1/14>		4.03+5.91+9.78	m2 19.72
RAZEM			147.06 m2
307 d.6 KNR K-04 0602-03	SST.5	wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	poz.306*1.16
			170.59m2
308 d.6 KNR K-04 0602-02	SST.5	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	poz.307*0.30 m2=
			51.18m2

Pytanie nr 5: Zgodnie z pkt. 4.8.5 opisu technicznego branży budowlanej należy wykonać okładzinę punktu informacyjnego w pom. 0.2 ze szkła bezpiecznego gr. 8mm, lakierowanego. Brak jest tego elementu w przedmiarach robót. Prosimy o uzupełnienie.

Odp: Wprowadzono pozycję dodatkową 309 d.6 Analiza Własna uproszczona - Okładzina punktu informacyjnego w pom.02 ze szkła bezpiecznego gr 8 mm lakierowanego  $3 \text{m}^2$  - 1 kpl.

## 27. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć ocieplenie wełną mineralną wewnętrznych ścian w pom. -1.17, -1.20, -1.28, -1.29 – brak pozycji w przedmiarze. Jeżeli tak to prosimy o określenie zakresu i ilości robót do wyceny.

Odp: Należy przyjąć dodatkowe pozycje:

301 d.6 KNR 0-23 2613-01	SST.5	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 10cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2
-1/20		$3.43 \times (7.65 + 4.00) \times 2$	m2 79.92
-1/28		$3.43 \times (2.85 + 2.70)$	m2 19.04
		RAZEM	98.96m2
302 d.6 KNR 0-23 2613-01	SST.5	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 6cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2

-1/17	$3.43*(6.70+3.79)*2-1.00*2.00$ m2	69.96
-1/29	$3.43*(6.52+3.00+8.23+3.45)-0.80*2.00$ m2	71.12
RAZEM	141.08m2	

Pytanie nr 2: W przedmiarach w poz. 74 (przedmiar 523,04m2) oraz poz. 75 (przedmiar 1061,35m2) przyjęto ilości robót niezgodne z ilościami wynikającymi z dokumentacji projektowej, z której wynika, że do wyceny należy przyjąć odpowiednio ok. 750m2 oraz ok. 1300m2. Prosimy o określenie poprawnej ilości murów do wyceny.

Odp: Na to pytanie odpowiedziano uprzednio. W poz. 75 należy przyjąć ścianek działowych gr 12cm:

-1  
 $3.68*[5.40*2+2.42+2.99+2.75*2+1.20*2+1.60+8.70+4.25+4.13+2.93+4.13*3+0.60+5.10+16.78+5.85+2.03+3.97+5.47+5.66+3.85+0.23+4.65*3+2.90+2.73+8.24)$   
 $-2.00*[0.80*4+0.90*5+1.40+1.00*4+1.30]$   
m2 469.73  
0  $3.56*(1.68*3+1.75+11.75+6.10*4+1.93+5.85+11.87+6.05+4.48+8.40+2.07+2.29*2)$   
 $+3.52*(5.40+3.80+2.71)+0.80*1.80-2.00*(0.80*11+1.00*2+0.90*6)$  m2 324.85  
+1  
 $3.53*[1.49+21.01+5.98*7+6.05*5+3.58+2.99+2.94+1.45*2+1.70)$   
 $-2.00*(1.23+0.90*7+0.80*8)$   
m2 355.92  
m2 1150,50

w poz. 74 należy przyjąć ścianek działowych gr 18cm:

-1  
 $3.68*[5.85+2.47+6.70*2-0.60+6.55+12.75+6.25+3.79+1.85-0.90*2.00*2-1.00*2.00*2-1.50*2.00*3]$   
m2 175.90  
0  
 $3.50*[2.40*3+10.17*2+11.03]-1.50*2.00*3-1.00*2.00$   
 $+3.56*(12.13+3.99+1.68+3.74)-2.00*(0.80+0.90+1.30+3,16)$   
m2 188,36  
+1  
 $4.48*[6.67+6.28-0.35+3.80+12.75*2+14.02-0.35*2]-1.50*2.00*5$   
m2 232.39  
razem: m2 596,65

Pytanie nr 3: W dokumentacji projektowej określono, że należy wykonać izolację cieplną w posadzce na gruncie ze styropianu ekstrudowanego XPS, natomiast w pozycji przedmiarowej nr 165 przyjęto styropian EPS. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki materiał należy przyjąć do wyceny warstw posadzkowych kondygnacji -1, styropian ekstrudowany XPS czy płyty styropianowych EPS?

Odp: W poz. 165 należy przyjąć styropian XPS

Pytanie nr 4: Zgodnie z Przedmiarem Architektura poz. 201 Ocieplenie ścian budynków w technologii systemowej na listwach aluminiowych – płyty z wełny mineralnej o gr.20 cm z okładziną kamienną elewacyjną gr. 4 cm (pustka powietrzna 3 cm) ilość elewacji do wykonania to 440,26m2. Według dokumentacji ilość elewacji kamiennej (bez windy zewnętrznej) to ponad 550 m2. Prosimy o odpowiedź czy do wyceny należy przyjąć ilość z Przedmiaru czy z Dokumentacji?

Odp: W poz. 201 należy przyjąć wg wyliczeń:

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	201 d.2.16	KNR 0-33 0113-04	SST,14 Ocieplenie ścian budynków w technologii systemowej na listwach aluminiowych - płyty z wełny mineralnej o gr. 20 cm z okładziną kamienną elewacyjną gr 4 cm (pustka powietrzna 3 cm)	m2		
			$(8.20+4.10)*[7.38+4.17+10.23-4.94+1.96+7.34+0.58+0.40] + (8.20+0.37)*4.94$			m2 375.91
			$3.20*4.63$		m2 14.82	
			$(8.20-5.45)*[8.92+21.77]$		m2 84.40	

-1.50\*2.20-1.35\*3.00 m2 -7.35  
 -2.00\*1.50-5.85\*1.50-1.40\*1.50\*4-1.50\*2.20-1.35\*3.00 m2 -27.52  
 0.25\*[1.50+2.20\*2+1.35+3.00\*2+2.00+1.50\*2+5.85\*2+1.40+(1.40+1.50\*2)\*4+1.50+2.20\*  
 2+1.35+3.00\*2] m2 15.55  
 A (suma częściowa) m2 455.81

podcień 2.10\*(6.10+5.31+3.10+11.15+3.00+5.30) m2 71.32  
 -1.40\*2.00\*4-2.00\*2.70 m2 -16.60  
 0.25\*[(1.40+2.00\*2)\*4+2.00\*2+2.70] m2 7.08  
 B (suma częściowa) m2 61.80  
 RAZEM 517.61

Pytanie nr 5: Wg dokumentacji projektowej warstwa D1 i D2 w stropodachu należy ułożyć płytki betonowe 40x40x5cm na dystansie. W Przedmiarze Architektury nie ma takiej pozycji. Prosimy o informację czy należy w ofercie uwzględnić rozwiązanie z dokumentacji?

Odp: Na to pytanie odpowiedziano uprzednio. Pozycja dodatkowa 297 d.6 KNR 2-31 0502-03 analogia  
 Ułożenie płyt betonowych 40x40cm gr 5 cm wraz ze wspornikami montażowymi na dachu 1  
 245.28 m2,

Pytanie nr 6: Wg dokumentacji projektowej warstwa D1 i D2 w stropodachu należy ułożyć papę podkładową oraz papę nawierzchniową. W Przedmiarze Architektury jedynie pozycji 92 jest mowa o dwuwarstwowej izolacji z papy jednak ilość przyjęta to 17,06 m2. Wg dokumentacji projektowej powierzchnia dachu z wywnięciami to ok. 1510m2. prosimy o informację czy należy w ofercie uwzględnić rozwiązanie z dokumentacji?

Odp: W poz 92 d.2.7 doliczyć:

dach	poz.89A	m2	1 497.32
daszek	2.47*1.55	m2	3.83
wykusze w osi12	0.74*1.60*0.5*12+1.24*2.47*0.5*4	m2	13.23
RAZEM 1514.38 m2			

Pytanie nr 7: na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji geotechnicznej wychodzi, że warstwa gruntów nasypowych i roślinnych – humusu – jest grubsza niż przyjęte w przedmiarze 15cm. Cyt. „Na gruntach rodzimych spoczywają nieregularne pokrywy gruntów antropogenicznych (nasypowych), których miąższość waha się od około 0,5m do ponad 2m. Grunty te, ze względu na skład i niepewne właściwości fizyczno-mechaniczne, należy usunąć [...]” Prosimy o potwierdzenie, że ilości te należy uwzględnić w wycenie i o weryfikację przedmiaru Zamawiającego.

Odp: Wymiana gruntów pod budynkiem uwzględniona jest w poz. 19 i 20 przedmiaru. Dodatkowo należy uwzględnić odpowiedź Wyjaśnienie treści SIWZ przez Zamawiającego z dnia 25.05.2016 r. – Zapytanie 13.  
 Pytanie 4.: „Do dokumentacji przetargowej załączona została dokumentacja z badań geotechnicznych podłoża (2 opracowania), przedmiar zawiera szacunki dot. wymiany gruntów nienośnych wykonane w oparciu o dokumentację projektową i wyniki badań geotechnicznych. Ze względu na występowanie nieregularnych dołów nieznanego przeznaczenia zasypanych przeważnie nienośnymi gruntami antropogenicznymi Wykonawca w oparciu o swoje doświadczenie i możliwości logistyczne powinien w kalkulować w cenę ofertową ryzyko związane z możliwą koniecznością wymiany większej niż pierwotnie przyjęto ilości gruntów nienośnych.”

Pytanie nr 8: Prosimy o informację czy należy wycenić ciągi czyszczące wewnętrzne i zewnętrzne przy wejściu głównym – Pom 0.1 Kondygnacja 0. Brak tych elementów w dokumentacji projektowej, natomiast występuje ona w przedmiarach.

Odp: Tak, należy wycenić maty czyszczące.

Pytanie nr 9: Na podstawie analizy wykopów pod zbiornik retencyjny – Poz. 259 i 260 Przedmiaru zamawiającego – w związku z tym, że na terenie inwestycji występują grunty nasypowe, niebudowlane w stanie luźnym, aby bezpiecznie wykonać prace zgodnie z zasadami BHP należy zastosować większe rozkopy oraz łagodniejsze skarpowanie wykopu. Wpływa to na zwiększenie ilości robót w przedmiarze o ok. 300,3. prosimy o potwierdzenie, że ilości te należy ująć w wycenie.

Odp: Dodano pozycje:



303 d.6 KNR 2-01 0212-07 0214-03 analogia SST.2 DOWÓZ POSPÓŁKI NA WYMIANĘ I NASYPY + KOSZt POSPÓŁKI Do zbiornika Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km m3 303.00 m3

304 d.6 KNR 2-01 0235-01 z.sz. 2.5.2. 9907 SST.2 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia  $J_s = 0.98$  Do zbiornika 303.00 m3.

Udzielone wyjaśnienia i doprecyzowanie treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców. Pozostałe zapisy SIWZ i załączników do SIWZ pozostają bez zmian i są wiążące dla Wykonawców. W celu prawidłowego przygotowania ofert i uwzględnienia w nich wyjaśnień do SIWZ Zamawiający zmienia wyznaczony w zapisach SIWZ, Ogłoszenia o zamówieniu i Ogłoszeniach o zmianie ogłoszenia termin składania ofert.

Obowiązujący dla Wykonawców nowy termin składania ofert to: **03.06.2016 do godz. 13.00.** Zmianie ulega również odpowiednio termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się **03.06.2016 o godz. 13.15.**

(kier. Zamawiającego)

DYREKTOR  
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO  
w Białymstoku  
*M. Kietliński*  
dr Marek Kietliński

Załączniki do Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Nr 2 :

- 1) przedmiar Archiwum korekty (zapyt. 27).